

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай  
(Кумертауский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике  
Башкортостан»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail:

z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного  
лабораторного центра.

(P.P.Сидалеева)

ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 5734 от 1 июля 2022 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

2. **Юридический адрес\*:** 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, ул.Советская,69

3. **Наименование образца (пробы)\*:** вода централизованных систем питьевого водоснабжения

4. **Место отбора\*:** Куюргазинский район, с. Молоканово ул. Центральная, 32а

5. **Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 21.06.2022 10:30

Ф.И.О., должность: Сиротина О. А., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"; Галиахметова А.И., специалист АСП Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-42-3820 от 05.04.2021

Протокол (акт) отбора № 5734 от 21.06.2022

7. **НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"",

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

8. **Код образца (пробы):** 42.22.5734 42

9. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------

Протокол № 5734 распечатан 01.07.2022

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком.

Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Весы лабораторные, ВЛ-220М	Е-50.019	С-АБ/27-01-2022/128898385 от 27.01.2022	26.01.2023
2	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2022/128898572 от 02.02.2022	01.02.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД


### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5734 дата начала испытаний 21.06.2022 14:30 дата выдачи результата 01.07.2022 11:38					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	1	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5734 дата начала испытаний 21.06.2022 14:30 дата выдачи результата 01.07.2022 11:38					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	291±7	не более 1000	ГОСТ 18164-72
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	2,5±0,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5734 дата начала испытаний 21.06.2022 14:10 дата выдачи результата 29.06.2022 08:14					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ананьева Н. И., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай**  
**(Кумертауский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике**  
**Башкортостан»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail: z09@02.rospotrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного  
лабораторного центра.

(P.P.Сидалеева)

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5733 от 1 июля 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, ул.Советская,69

**3. Наименование образца (пробы)\*:** вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** Куюргазинский район, д. Кунакбаево ул. Веселая д.б,

**5. Условия отбора, доставки \***

**Дата (время) отбора:** 21.06.2022 11:00

**Ф.И.О., должность:** Сиротина О. А., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"; Галиахметова А.И., специалист АСП Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 21.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",  
ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-42-3820 от 05.04.2021

Протокол (акт) отбора № 5733 от 21.06.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания""

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

**8. Код образца (пробы):** 42.22.5733 42

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------

Протокол № 5733 распечатан 01.07.2022

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Весы лабораторные, ВЛ-220М	Е-50.019	С-АБ/27-01-2022/128898385 от 27.01.2022	26.01.2023
2	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2022/128898572 от 02.02.2022	01.02.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД


### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5733 дата начала испытаний 21.06.2022 14:30 дата выдачи результата 01.07.2022 11:38					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	3	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5733 дата начала испытаний 21.06.2022 14:30 дата выдачи результата 01.07.2022 11:38					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	754±11	не более 1000	ГОСТ 18164-72
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	4,3±1,3	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5733 дата начала испытаний 21.06.2022 14:10 дата выдачи результата 29.06.2022 08:13					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ананьева Н. И., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Конец протокола

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»)**  
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай**  
**(Кумертауский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике**  
**Башкортостан»)**

**Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, ул. Шафиева д.7, тел. (347) 287-85-00; факс (347) 237-42-48

Фактический адрес: 453300, Республика Башкортостан, г.Кумертау, ул. Гафури, д.29, тел.: (34761) 4-38-85, E-mail: z09@02.rosпотrebnadzor.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.511852



**УТВЕРЖДАЮ**

Руководитель испытательного  
лабораторного центра.

(P.P.Сидалеева)

**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 5732 от 1 июля 2022 г.

**1. Наименование предприятия, организации (заказчик)\*:** Администрация сельского поселения Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

**2. Юридический адрес\*:** 453360, Республика Башкортостан, Куюргазинский район, с.Ермолаево, ул.Советская,69

**3. Наименование образца (пробы)\*:** вода централизованных систем питьевого водоснабжения

**4. Место отбора\*:** Куюргазинский район д.Сандин-2 ул. Центральная, 17, кв.2

**5. Условия отбора, доставки \***

Дата (время) отбора: 21.06.2022 11:30

Ф.И.О., должность: Сиротина О. А., помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"; Галиахметова А.И., специалист АСП Ермолаевский сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики Башкортостан

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2022 14:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.", ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

**6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № Д-42-3820 от 05.04.2021

Протокол (акт) отбора № 5732 от 21.06.2022

**7. НД, регламентирующие гигиенические нормативы:** СанПиН 1.2.3685-21 ""Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания""

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

**8. Код образца (пробы):** 42.22.5732 42

**9. Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
-------	-------------	-----------------	---------------------------	---------------

Протокол № 5732 распечатан 01.07.2022

стр. 1 из 2

ИЛЦ не несет ответственность за достоверность информации, представленной заказчиком и за стадию отбора образцов (проб) заказчиком. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

1	Весы лабораторные, ВЛ-220М	Е-50.019	С-АБ/27-01-2022/128898385 от 27.01.2022	26.01.2023
2	Спектрофотометр КФКЗ	15030	С-АБ/02-02-2022/128898572 от 02.02.2022	01.02.2023

10. Условия проведения испытаний: соответствуют НД


### Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ±погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5732 дата начала испытаний 21.06.2022 14:30 дата выдачи результата 01.07.2022 11:37					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:30 Регистрационный номер пробы в журнале 5732 дата начала испытаний 21.06.2022 14:30 дата выдачи результата 01.07.2022 11:37					
1	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм <sup>3</sup>	408±7	не более 1000	ГОСТ 18164-72
2	Мутность ( по каолину )	мг/дм <sup>3</sup>	менее 0,58**	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градус	2,7±0,8	не более 20	ГОСТ 31868-2012 п. 5
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Сидалева Р. Р., заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 21.06.2022 14:10 Регистрационный номер пробы в журнале 5732 дата начала испытаний 21.06.2022 14:10 дата выдачи результата 29.06.2022 08:13					
1	E. coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Общее микробное число (ОМЧ) /Общее микробное число (ОМЧ) 37 +/-1С	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	не более 50	МУК 4.2.1018-2001
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие в 100	МУК 4.2.1018-2001
ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Акчурина Р. А., заведующий бактериологической лабораторией Кумертауского межрайонного филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"					

\* - заполняется по сведениям заказчика

\*\* - нижний предел определения по методике выполнения измерений

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ананьева Н. И., помощник врача по общей гигиене Кумертауского межрайонного филиала  
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан"

Конец протокола